ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FORTUNATO"	**PROCEDURA OPERATIVA** **INTERRUZIONE UTENZE IN CASO DI EMERGENZA** art. 33 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 81/2008	REV. 1 del 22/03/2021

DATI ORGANIZZAZIONE	
RAGIONE SOCIALE ORGANIZZAZIONE	**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FORTUNATO"** **P.IVA 85000790767**
INDIRIZZO	**Via MONTICCHIO - SS.167** **85028 RIONERO IN VULTURE PZ**
TELEFONO	**0972/720343**
EMAIL	**PZIS002003@ISTRUZIONE.IT**

RESPONSABILI APPLICAZIONE PROCEDURA	
DATORE DI LAVORO **DIRIGENTE SCOLASTICA DOTT.SSA ANTONELLA RUGGERI**	
RSPP **DOTT. ING. PAOLO PASTORE**	

INDICE

PREMESSA ..... pag. 2

SCHEDA 1 - PROCEDURA DI INTERRUZIONE DELLE UTENZE IN CASO DI INCENDIO ..... pag. 3

SCHEDA 2 - PROCEDURA DI INTERRUZIONE DELLE UTENZE IN CASO DI EMERGENZA SISMICA ..... pag. 3

SCHEDA 3 - PROCEDURA DI INTERRUZIONE DELLE UTENZE IN CASO DI EMERGENZA ELETTRICA (GUASTI ELETTRICI, BLACK-OUT) ..... pag. 4

SCHEDA 4 - PROCEDURA DI INTERRUZIONE DELLE UTENZE IN CASO DI EMERGENZA TOSSICA O CHE COMPORTI IL CONFINAMENTO ..... pag. 4

SCHEDA 5 - PROCEDURA DI INTERRUZIONE DELLE UTENZE IN CASO DI ALLAGAMENTO ..... pag. 4

ALLEGATO A UTENZE SEDE CAMPUS ..... pag. 6

ALLEGATO B UTENZE SEDE LEVI ..... pag. 9

PROCEDURA DI INTERRUZIONE DELLE UTENZE IN BASE AL TIPO DI EMERGENZA

1 PREMESSA

La presente procedura di sicurezza, redatta ai sensi dell'art.33, comma 1, lettera c, del D.Lgs. 81/08 è applicata dal personale individuato nel piano di emergenza e dal piano degli incarichi annuali, relativo al personale coinvolto durante un'emergenza (sismica, antincendio, etc.), per il distacco delle UTENZE.

La presente procedura si applica alle due sedi dell'Istituto d'Istruzione Superiore "G. Fortunato" (sede Campus e sede Levi) per l'interruzione delle utenze (**ELETTRICITA', GAS, ACQUA**) nel caso si verifichi un'emergenza stabilita nel piano di emergenza redatto ai sensi del DM 10.03.1998.

La presente procedura di sicurezza ha lo scopo di fornire le prescrizioni, le norme comportamentali da tenere e le misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di rendere i luoghi di lavoro sicuri.

Parte integrante della presente procedura sono:

- Piano di Emergenza redatto ai sensi del DM 10.03.1998
- Piano degli incarichi annuali per la gestione dell'emergenza

SCHEDA 1 - PROCEDURA DI INTERRUZIONE DELLE UTENZE IN CASO DI INCENDIO

Il collaboratore scolastico che si accorga dell'incendio:

- **dovrà interrompere immediatamente l'erogazione di gas dal contatore esterno (v. Allegati A.2 e B.2)**
- avverte la persona addestrata all'uso dell'estintore che interviene immediatamente;
- avverte il Coordinatore che si reca sul luogo dell'incendio e dispone lo stato di pre-allarme.

SCHEDA 2 - PROCEDURA DI INTERRUZIONE DELLE UTENZE IN CASO DI EMERGENZA SISMICA

Il collaboratore scolastico in caso di emergenza sismica deve:

- interrompere immediatamente l'erogazione del gas (v. Allegati A.2 e B.2) e dell'energia elettrica (v. Allegati A.1 e B.1);

- mantenersi in continuo contatto con il coordinatore dell'emergenza attendendo disposizioni sull'eventuale evacuazione.

SCHEDA 3 - PROCEDURA DI INTERRUZIONE DELLE UTENZE IN CASO DI EMERGENZA ELETTRICA (GUASTI ELETTRICI, BLACK-OUT)

Il collaboratore scolastico in caso di emergenza elettrica dovuta a guasti elettrici riguardanti gli impianti (elettrici, macchinari e/o attrezzature da laboratorio) deve:

- interrompere immediatamente l'erogazione del gas (v. Allegati A.2 e B.2) e dell'energia elettrica (v. Allegati A.1 e B.1);

- mantenersi in continuo contatto con il coordinatore dell'emergenza attendendo disposizioni sull'eventuale evacuazione.

In caso di black-out oppure di blocco delle macchine e/o delle attrezzature in uso al laboratorio il collaboratore scolastico deve:

- disattivare tutte le macchine e/o attrezzature eventualmente in uso prima dell'interruzione elettrica.

- verificare lo stato del quadro elettrico verificando se siano intervenuti gli interruttori magneto-termici differenziali, nel caso vi siano dei sovraccarichi bisognerà eliminarli;

- avvisare il Coordinatore dell'emergenza che dispone lo stato di pre-allarme nel caso in cui l'emergenza elettrica (black-out, arresto delle macchine e/o delle attrezzature in uso al laboratorio) non viene risolta.

SCHEDA 4 - PROCEDURA DI INTERRUZIONE DELLE UTENZE IN CASO DI EMERGENZA TOSSICA O CHE COMPORTI IL CONFINAMENTO

In caso di nube tossica, di sospetto di atmosfera esplosiva o di emergenza che comporti obbligo di rimanere in ambienti confinati **il collaboratore scolastico è tenuto:**

- ad aprire l'interruttore energia elettrica centralizzato (v. Allegati A.1 e B.1) e non effettuare nessuna altra operazione elettrica e non usare i telefoni.

SCHEDA 5 - PROCEDURA DI INTERRUZIONE DELLE UTENZE IN CASO DI ALLAGAMENTO

Il collaboratore scolastico che si accorga della presenza di acqua:

- avverte il Coordinatore dell'emergenza che si reca sul luogo e dispone lo stato di pre-allarme.

- interrompere immediatamente l'erogazione di acqua dal contatore esterno (v. Allegati A.3 e B.3);

- aprire interruttore energia elettrica centralizzato (v. Allegati A.1 e B.1) e non effettuare nessuna altra operazione elettrica;

- verificare se vi sono cause accertabili di fughe di acqua (rubinetti aperti, visibile rottura di tubazioni, lavori in corso su tubazioni in strada o lavori di movimentazione terra e scavo in strade o edifici adiacenti).

ALLEGATO A UTENZE SEDE CAMPUS

A.1 QUADRI ELETTRICI CAMPUS






Locale quadro elettrico Campus



Interruttore acceso Campus



Interruttore spento Campus

A.2 CONTATORE GAS CAMPUS









Chiave d'arresto gas aperta Campus

Chiave d'arresto gas chiusa Campus

A.3 CONTATORI ACQUA CAMPUS





Chiave d'arresto contatore idrico Campus




Chiave d'arresto aperta Campus



Chiave d'arresto chiusa Campus

ALLEGATO B UTENZE SEDE LEVI

B.1 QUADRI ELETTRICI LEVI



Quadro elettrico generale esterno ENEL + derivazione per pompe antincendio Levi

B.2 CONTATORE GAS LEVI



Contatore esterno GAS Levi

B.3 CONTATORI ACQUA LEVI



Contatore generale esterno Acquedotto per antincendio Levi



Contatore generale esterno Acquedotto Levi